

Herr Trübenbach gab folgenden Bericht:

Albert-Einstein-Gymnasium

Die Maßnahmen „Lüftung“ und „Elektro“ liegen im Kosten- und Zeitplan.

Dachsanierung Rathaus/Kulturtrakt

Diese Maßnahme liegt ebenfalls im Kosten- und Zeitplan.

Mensa Schulzentrum Niederpleis

Die Maßnahme liegt im Zeitplan. Bezüglich einer finanziellen Änderung erfolgt im nicht öffentlichen Teil eine weitere Mitteilung (Diebstahl eines Stromkabels).

Gutenbergschule

Diese Maßnahme liegt ebenfalls im Kosten- und Zeitplan.

Bezüglich der Nachfrage von Herrn Günther (Wassereinbrüche beim Rathausdach) erklärte Herr Trübenbach, dass aufgrund der Entfernung der alten Dachisolierung das Wasser durch vorhandene Risse eingedrungen sei. Die beauftragte Firma hat diese Risse nun entsprechend verschlossen. Ein Statiker überprüfe zurzeit, ob es sich hierbei um alte Risse handelt, die nun erst sichtbar geworden sind.

Herr W. Müller (CDU) dankte Herrn Trübenbach für die gute Zusammenarbeit und für die geleistete Arbeit im Gebäudemanagement. Der Ausschussvorsitzende schloss sich diesem Dank im Namen des gesamten Ausschusses an.

Die Nachfrage von Herrn Bäsch bezüglich einer eventuellen Verlagerung von Klassenräumen der Realschule Niederpleis in die Hauptschule Niederpleis konnte seitens der Verwaltung nicht beantwortet werden, da dem Gebäudemanagement diesbezüglich keine Informationen vorlagen. Hierzu müsste der Fachbereich Schule befragt werden.

Bezüglich der Nachfrage von Herrn B. Müller (CDU) nach eventuellen Schäden an der Duscheinrichtung im Sportlerheim Buisdorf, teilte Herr Trübenbach mit, dass dies bekannt sei und die Schäden entsprechend behoben werden sollen.