

Der Bürgermeister

Postanschrift: Stadtverwaltung 53754 Sankt Augustin

An die
Fraktionen und Fraktionslosen
im Rat der Stadt Sankt Augustin

im Hause
(per Mail)

Dienststelle Bürgermeister- Ratsbüro Markt 1	
Auskunft erteilt: Herr v. Borzyskowski	Zimmer: 403
Telefon (0 22 41) 243-0	Durchwahl: 394
Telefax (0 22 41) 243-430	Durchwahl: 77394
E-Mail-Adresse: luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de	
Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de	
Besuchszeiten	
Rathaus montags bis freitags: 8.30 Uhr - 12.00 Uhr, montags: 14.00 Uhr - 18.00 Uhr	Bürgerservice montags bis freitags: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr, montags und donnerstags: 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Mein Zeichen
BRB-vB

Datum
17.03.2021

Freibad-Eröffnung 2021

Anfrage SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, Drucksachen Nr. 21/0123

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Kultur-, Sport- und Freizeitausschuss	18.03.2021	öffentlich /

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Wie ist der aktuelle Sachstand bei der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen am Freibad, insbesondere im Hinblick auf die Auftragsvergabe für die Instandsetzung des Sandfilters?

Antwort:

Die Aufträge zur Erneuerung der Marmorkiestürme und der Sanierung des Sandfilters sind erteilt. Der Einbau der Marmorkiestürme soll in KW 15 erfolgen. Das Absaugen des Filtermaterials im Sandfilter ist für KW 11 terminiert. Stand heute sind wir vorsichtig optimistisch, das Bad Ende Mai, spätestens Anfang Juni 2021 öffnen zu können. Die Verwaltung ist mit den bauausführenden Firmen in enger Abstimmung, um den Öffnungstermin einzuhalten.

Frage 2:

Für welche der insgesamt 4 Becken (Kleinkind-, Nicht-Schwimmer-, Schwimmer-, Sprungbecken) sind die genannten Sandfilter und Marmorkiestürme notwendig?

Antwort:

Der Sandfilter ist für Nichtschwimmerbecken und Springerbecken zuständig. Die beiden Marmorkiestürme sind in die Gesamtanlage eingebunden.

Bankverbindungen

Kreissparkasse Köln IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX
 VR-Bank Rhein-Sieg eG IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST
 Postbank Köln IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370
 Steyler Bank GmbH IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB

Öffentliche Verkehrsmittel

Haltestelle: Sankt Augustin Zentrum/Hochschule
 Bonn-Rhein-Sieg
 Straßenbahn: 66, 67
 Busse: 508, 517, 518, 529, 535, 540, 599

Frage 3:

Besteht die Möglichkeit, im „Notfall“ das Kleinkind-Becken und den Spielbereich und/oder das Nichtschwimmerbecken separat zu öffnen, falls es zu deutlichen Verzögerungen bei den Reparaturen kommt?

Antwort:

Theoretisch ist dies für das Kleinkindbecken und das Sportbecken möglich, wenn temporär auf manuelle Steuerung der Wasseraufbereitungsanlage umgestellt wird. Praktisch bedeutet dies jedoch, dass die nicht befüllten Becken mit standsicheren Bauzäunen abgesichert werden müssten. Auch die Baustellensituation müsste betrachtet werden. Derzeit hoffen wir, dass diese Fragestellung nicht auftreten wird.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Max Leitterstorf
Bürgermeister