

Der Bürgermeister



Postanschrift: Stadtverwaltung 53754 Sankt Augustin

An die
Fraktionen und Fraktionslosen
im Rat der Stadt Sankt Augustin

im Hause
(per Mail)

Dienststelle
Bürgermeister- Ratsbüro
Markt 1

Auskunft erteilt: Herr v. Borzyskowski	Zimmer: 403
Telefon (0 22 41) 243-0	Durchwahl: 394
Telefax (0 22 41) 243-430	Durchwahl: 77394
E-Mail-Adresse: luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de	
Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de	

Besuchszeiten	
Rathaus	Bürgerservice
montags bis freitags: 8.30 Uhr - 12.00 Uhr, montags: 14.00 Uhr - 18.00 Uhr	montags bis freitags: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr, montags und donnerstags: 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Mein Zeichen
BRB-vB

Datum
05.05.2021

Bekämpfung von Waldbränden

Anfrage SPD, Grüne und FDP, Drucksachen Nr. 21/0197

Beratungsfolge

Feuer- und Zivilschutzausschuss

Sitzungstermin

01.06.2021

Behandlung

öffentlich /

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Wurden Rettungspunkte festgelegt?

Frage 2:

Sind Rettungswege/ -punkte zwischenzeitlich kartiert?

Frage 3:

Hat es eine Begehung mit der örtlichen Feuerwehr gegeben, sodass die Rettungspunkte bekannt sind?

Antwort:

Nein, da dies z.Zt. mit der derzeitigen Personaldecke nicht möglich ist. Festzuhalten ist aber, dass diese Maßnahmen sehr sinnvoll sind und nach BHKG erforderlich.

Frage 4:

Wo gibt es Wasserentnahmestellen im Bereich der Wälder?

Antwort:

Entnahmestellen sind nur bedingt vorhanden und kaum bzw. nicht nutzbar. Auch ist festzuhalten, dass diese Maßnahmen sehr sinnvoll sind und nach BHKG erforderlich. Hier ist künftig die Absprache mit der Forstbehörde durchzuführen.

Bankverbindungen

Kreissparkasse Köln
VR-Bank Rhein-Sieg eG
Postbank Köln
Steyler Bank GmbH

IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB

Öffentliche Verkehrsmittel

Haltestelle: Sankt Augustin Zentrum/Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg
Straßenbahn: 66, 67
Busse: 508, 517, 518, 529, 535, 540, 599

Frage 5:

Werden die Feuerlöschteiche so angelegt, dass diese auch als Biotope genutzt werden können?

Antwort:

Bei allen in Planung befindlichen Regenrückhalte- bzw. Feuerlöschteichen wird die möglichst naturnahe Anlage mit einzelnen Flachuferbereichen und verschiedenen Tiefenzonen angestrebt. Dies wird insbesondere durch die Naturschutzbehörden innerhalb der Verfahren vorgegeben (z.B. im Rahmen der Planfeststellungsverfahren zur S 13 oder zur Erweiterung der A 59 sowie im Rekultivierungsplan für das RSAG-Gelände). Auch im Rahmen der Bauleitplanung wird durch entsprechende Vorgaben, die ökologisch anrechenbar sind, mittlerweile auf die möglichst naturnahe Anlage der Rückhalte- und Versickerungsmulden geachtet. Die Feuerlöschteiche im Bereich der bestehenden ICE-Trasse haben infolge Alter und Entwicklung mittlerweile einen ökologischen Wert als Teilhabitate und Biotope erreicht. Die bestehenden Anlagen im Bereich der Autobahnzufahrten liegen zu abgeschnitten und inselartig, als dass sie wirkliche Biotop- und Vernetzungsaufgaben übernehmen können. Eventuell bestehende Feuerlöschteiche auf privatem Gelände sind uns nicht bekannt.

Frage 6:

Gab es eine solche Begehung und Festlegung von Rettungspunkten etc. auch in den Waldflächen, die sich im Privatbesitz befinden?

Antwort:

Nein, da dies z.Zt. mit der derzeitigen Personaldecke nicht möglich ist.

Frage 7:

Laut Brandschutzbedarfsplan vom 10.10.2018, S. 85 Punkt 8-6 i.V. m. S. 15 sollten im Rahmen eines Löschwasserkonzeptes die Löschwasserentnahmestellen und Löschwasserbedarfe georeferenziert und mit Qualitätsangaben erfasst werden. Ist dies erfolgt?

Antwort:

Alle bekannten Löschwasserentnahmestellen sind georeferenziert und Löschwasserbedarfe sind bekannt. Diese liegen der Feuerwehr vor. Überwiegend handelt es sich um Hydranten des städtischen Wassernetzes sowie Löschteiche von Firmen.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Max Leitterstorf
Bürgermeister