

Herr Metz fragte, ob dies notwendig sei, also Batteriepufferungen bei Feuerwehrgerätekäusern, die Solarenergie arbeiteten würden.

Herr Maur erläuterte, dass es sich um getrennte Batterieversorgungen der Sirene handele. Die Sirenen müssten autark funktionieren.